

Zone DG

Kehrweg 9c

4700 Eupen

brandschutz@hlz6.be

Attestation de bon fonctionnement des blocs autonomes d'éclairage de sécurité

Date de contrôle :

Zone DG - référence du dossier :

Nom de l'exploitant / du propriétaire :

Adresse :

Je soussigné(e), M/Mme, en qualité de,
confirme avoir procédé aux différents tests de bon fonctionnement du/des bloc(s) autonome(s) d'éclairage
de sécurité (BAES) situé(s) à

L'installation est conforme à la NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 et NBN EN 50172.

Ces tests ont consisté à

- la vérification, après coupure de l'alimentation électrique, du fonctionnement de l'éclairage de sécurité pendant une heure sur batterie
- la vérification de l'état général des appareils et leur positionnement
- la vérification du placement du pictogramme d'évacuation.

Positionnement des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES)	OK?	
	Oui	Non
BAES 1	Oui	Non
BAES 2	Oui	Non
BAES 3	Oui	Non
BAES 4	Oui	Non
BAES 5	Oui	Non
BAES 6	Oui	Non
BAES 7	Oui	Non
BAES 8	Oui	Non
BAES 9	Oui	Non
BAES 10	Oui	Non

Le dispositif était en parfait état de fonctionnement le jour de la réalisation du test.

Fait à, le/...../.....

Signature