

Zone DG

Kehrweg 9c

4700 Eupen

Attestation de bon fonctionnement d'un système de détection incendie de type centralisé

Date de contrôle :

Zone DG - référence du dossier :

Nom de l'exploitant / du propriétaire :

Adresse :

Je soussigné(e), M/Mme, en qualité de

confirme avoir procédé aux différents tests de bon fonctionnement du système de détection incendie type situé à

Les composants de l'installation sont conformes à la EN 54 et agréé BOSEC ou équivalent européen.

Les tests ont consisté à

- la vérification du fonctionnement du dispositif (détecteurs, boutons poussoirs, sirènes et boîtier de commande)
- la vérification de l'état général des appareils
- la vérification sonore des sirènes
- la vérification de la communication entre les composants
- la vérification des asservissements.

Positionnement des détecteurs et sirènes	OK?	
Détecteur 1	Oui	Non
Détecteur 2	Oui	Non
Détecteur 3	Oui	Non
Détecteur 4	Oui	Non
Détecteur 5	Oui	Non
Détecteur 6	Oui	Non
Détecteur 7	Oui	Non

Positionnement des sirènes	OK?	
Sirène 1	Oui	Non
Sirène 2	Oui	Non
Sirène 3	Oui	Non
Sirène 4	Oui	Non

Positionnement des boutons poussoirs (BP)	OK?	
BP 1	Oui	Non
BP 2	Oui	Non
BP 3	Oui	Non
BP 4	Oui	Non

Le dispositif était en parfait état de fonctionnement le jour de la réalisation du test.

Fait à, le/...../.....

Signature

