

Zone DG

Kehrweg 9c
4700 Eupen
brandschutz@hlz6.be

Bescheinigung zur Inbetriebnahme einer zentralisierten Branderkennungsanlage

Datum:

Zone DG - Referenz der Akte:

Name des Betreibers/Eigentümers:

Anschrift:

Der Unterzeichnete, Herr/Frau,
bestätigt in seiner/ihrer Funktion als, die verschiedenen
Funktionstests für eine zentrale Branderkennungsanlage ausgeführt zu haben an folgender Adresse

Die Bestandteile der Anlage entsprechen den Vorschriften der Norm EN 54 mit BOSEC-Zulassung oder einer
gleichgestellten europäischen Zulassung.

Bei den Tests handelt es sich um

- Überprüfung der Anlage (Rauchmelder, Druckknöpfe, Sirenen und Steuerungseinheit)
- Überprüfung des Gesamtzustands der Geräte
- Akustische Überprüfung der Sirenen
- Überprüfung der Verbindung zwischen den einzelnen Bestandteilen
- Überprüfung der angeschlossenen Bauelemente

Platzierung der Rauchmelder und Sirenen	OK?	
Rauchmelder 1	Ja	Nein
Rauchmelder 2	Ja	Nein
Rauchmelder 3	Ja	Nein
Rauchmelder 4	Ja	Nein
Rauchmelder 5	Ja	Nein
Rauchmelder 6	Ja	Nein
Rauchmelder 7	Ja	Nein

Platzierung der Sirenen	OK?	
Sirene 1	Ja	Nein
Sirene 2	Ja	Nein
Sirene 3	Ja	Nein
Sirene 4	Ja	Nein



Platzierung der Druckknöpfe (DK)	OK?	
DK 1	Ja	Nein
DK 2	Ja	Nein
DK 3	Ja	Nein
DK 4	Ja	Nein

Die Vorrichtung befindet sich am Tag des durchgeführten Tests in einem einwandfreien funktionstüchtigen Zustand.

Ort, am/...../.....

Unterschrift